

ENERGETIKOS SKYRIAUS MĖNESIO VEIKLOS, ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITA

2026m. sausio mėn.

Darbai eksploatuojant, **prižiūrint**, remontuojant vandens tiekimo, **nuotekų** valymo, perpumpavimo objektus

Data	Darbo vieta ir darbo užduotis, panaudotos medžiagos
2026-01-01	Vandentvarkos objektų apžiūra*
2026-01-02	Vandentvarkos objektų apžiūra* Makoniškės VG įjungimas
2026-01-03	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. Smėlio g., Švenčionių g. NS šiukšlių valymas. Kazokinėsk. VG įrenginių aptarnavimas, veikimo patikrinimas, skaitiklių duomenų nurašymas.
2026-01-04	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugelėžinimo) filtrų praplovimas.
2026-01-05	Vandentvarkos objektų apžiūra*
2026-01-06	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ramybės g. NS veikimo patikrinimas.
2026-01-07	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. Smėlio g., Švenčionių g. NS šiukšlių valymas.
2026-01-08	Vandentvarkos objektų apžiūra* Malkūnų k. VG šulinyje įrengtas šildymas
2026-01-09	Vandentvarkos objektų apžiūra.*
2026-01-10	Vandentvarkos objektų apžiūra.*
2026-01-11	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugelėžinimo) filtrų praplovimas.
2026-01-12	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Makaniškės k. VG dažnio keitiklio perkrovimas
2026-01-13	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Makaniškės k. VG dažnio keitiklio perkrovimas
2026-01-14	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Makaniškės k. VG prdarytassiublio valdymas , dažnio keitiklis pakeistas gidroforu. Ignalinos m. Smėlio g., Švenčionių g. NS šiukšlių valymas.
2026-01-15	Vandentvarkos objektų apžiūra.*

	Makniūnalaukės k. VG, užšalęs, atšildytas. įrengtas šulinio pašildymas.Ignalina,Atgimimo 18 siurblinė,siurblio valymas
2026-01-16	Vandentvarkos objektų apžiūra.*. Gilūtų kaime neveikia VG
2026-01-17	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Gilūtų k VG įvadinio kabelio remontas, vandens tiekimo atstatymas
2026-01-18	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugelėžinimo) filtrų praplovimas.
2026-01-19	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Džiaugsimės k. VG: meta šiluminę, maža kabelio izoliacijos varža. Ištrauktas siurblys, pažeistas kabelis, sumontuota kabelio remontinė sujungimo mova.
2026-01-20	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos NVĮ: generatoriaus patalpos pašildymo patikrinimas, pakeistas prilgintuvas.
2026-01-21	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Linkmenų k NS1 neišsijungia siurbliai, užšalęs ištekėjimo vamzdis, Naujasodžio k. VG: užsikirtęs vandens nugeležinimo filtrų plovimo vožtuvas, pašalintas gedimas. Linkmenų NVĮ apžiūra, veikimo patikrinimas. Ignalinos m. Smėlio g., Švenčionių g. NS šiukšlių valymas.
2026-01-22	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio k. VG. Vandens nugeležinimo filtrų hidroforo pakeitimas. Putinų g. NS darbo patikrinimas.
2026-01-23	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Linkmenų k. NS-1 šildytuvo sumontavimas, vamzdynų atšildymas, paleidimas
2026-01-24	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugelėžinimo) filtrų praplovimas.
2026-01-25	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Rimšėnų k. NS darbo patikrinimas.
2026-01-26	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalina, Atgimimo g. 18 NS siurblio iškėlimas ir išvalymas.
2026-01-27	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalina, Turistų g. Z. NS darbo patikrinimas.
2026-01-28	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. Smėlio g., Švenčionių g. NS šiukšlių valymas.
2026-01-29	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. VG generatoriaus akumuliatoriaus pakeitimas, generatoriaus paleidimas, veikimo tikrinimas. Kazokinės k. VG, vandens nugeležinimo filtrų apšildymas - sumontuota el. krosnelė.
2026-01-30	Vandentvarkos objektų apžiūra.*

	Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugeležinimo) filtrų praplovimas. Ramybės g. NS siublio valymas, paleidimas
2026-01-31	Vandentvarkos objektų apžiūra.*
*- Ignalinos m, Vidiškių k, Palūšės k. VG įrenginių apžiūra (kondensato išleidimas, tepalų lygio patikra, oro slėgio kontrolė, vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių valdymo patikrinimas, kasdienis vandens skaitiklių rodmenų fiksavimas). Palūšės k., Vidiškių k. NVĮ elektros įrenginių, prietaisų veikimo kontrolė. Srigailišio k. NS siurblių veikimo kontrolė. Ignalinos m. Smėlio g. Švenčionių g. NS siurblių veikimo kontrolė. -VG - Vandens gręžinys -NS - Nuotekų siurblinė -NVĮ - Nuotekų valymo įrenginiai	

ENERGETIKOS SKYRIAUS VEIKLOS, ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITA

2026 sausio mėn.

Darbai administruojamuose **daugiabučiuose** namuose

Data	Atliekami darbai	Telefono Nr.	Registravo gedimą (adresas)	Apmokėjimas (akto Nr.) ir suma	
2026-01-02	Aukštaičių g. 11, Ignalina I laiptinė, neveikia šviestuvai tarpduryje, ir pirmame aukšte, pakeisti šviestuvai.	061261783	Aukštaičių g. 11-12	E-KL1/01	160,02
2026-01-03	Atgimimo g. 27, Ignalina, nėra elektros laiptinėje rūsyje, laiptinėje, sugedę komutaciniai įrenginiai el. skydinėje	068716038	Vandentvarkos avarinė brigada	E-KL1/02	94,12
2026-01-05	Saulės aklg. 6, Ignalina, mirksi elektra butuose, kaista kabelio sujungimo gnybtas butų apskaitos skyde II laiptinės, pirmame aukšte	-----	Nustatyta apžiūros metu	E-KL1/03	114,37
2026-01-05	Liepų g. 1, III laiptinėje, 1-3 aukstose neveikia laiptinės apšvietimo šviestuvai	060293547	Elektroniniu paštu	E-KL1/04	160,02
2026-01-06	Ateities g. 13, II korpusas, žema (svyruoja) el. įtampa įvado vienos fazės	-----	Nustatyta apžiūros metu	E-KL1/05	375,49
2026-01-06	Aukštaičių g. 3, Ignalina, antrame aukšte kaista kabelio sujungimo gnybtai, iškaitę automatiniai jungikliai	-----	Nustatyta apžiūros metu	E- KL1/06	127,20
2026-01-06	Aukštaičių g. 34, Ignalina, neveikia III laiptinės apšvietimas prie įėjimo durų	-----	Nustatyta apžiūros metu	E-KL1/07	94,45
2026-01-07	Atgimimo g. 19, Ignalina, neveikia I laiptinės apšvietimas prie įėjimo durų	-----	Nustatyta apžiūros metu	E-KL1/08	94,45
2026-01-07	Aukštaičių g. 30. Ignalina, III laiptinės, 5 aukšte neveikia apšvietimas	-----	Nustatyta apžiūros metu	E-KL1/09	87,37
2026-01-07	Melioratorių g. 6A, Vidiškių k., žema (svyruoja) el. įtampa įvado vienos fazės, mirksi elektra	-----	Nustatyta matavimo metu	E-KL1/10	258,52
2026-01-07	Aukštaičių g. 40, Ignalina, nėra elektros laiptinėje, III aukšte neveikia šviestuvai, sudegusi lemputė (2vnt)	067729537	Aukštaičių g 40-507	E-PN1/11	43,74
2026-01-08	Aukštaičių g. 28, Ignalina, pakaite automatiniai jungikliai įvadinėje namo skydinėje,	-----	Nustatyta apžiūros metu	E-KL1/12	119,67
2026-01-12	Liepų g. 1, Ignalina I laiptinės, neveikia laiptinės įėjimo lauko šviestuvai lauko šviestuvai	066098433	Registravo namo gyventojas	E-KL1/13	94,45
2026-01-13	Laisvės g. 7, Dūkšto m. Atstatytas laiptinės el. apšvietimas pakeistas lauke šviestuvai	-----	Registravo namo gyventojas	E-KL1/14	111,27

2026-01-15	Technikos g. 10A, Ignalina smulkus šviestuvų remontas, lempų keitimas	060161719	Technikos 10A-3 Irena Cibulskienė	E-PN1/15	47,88
2026-01-19	Aukštaičių g. 11, Ignalina, smulkus šviestuvų remontas, lempų keitimas III laiptinės rūsyje	062888807	Aukštaičių g . 11-19	E-PN1/16	22,47
2026-01-19	Aukštaičių g. 11 Ignalina, laiptinės apšvietimo šviestuvo keitimas III laiptinė, 3 aukštas	062888807	Aukštaičių g. 11-19	E-KL1/17	72,85
2026-01-19	Atgimimo g. 16, Ignalina, Nėra elektros 5-6-7-8 butuose, patikrinti fazės nebuvimą.	-----	ESO dispečeris, gedimas fiksuotas pagal skaitiklį	E-PN1/18	23,90
2026-01-20	Turistų g. 45-4, Ignalina, šviestuvo remontas bute	060378288	Andrius Budrys	E-PB1/19	26,51
2026-01-21	Ateities g. 20-12, Ignalina, Automatinio jungiklio įjungimas butui	067551465	Ateities g. 20-12	E-PB1/20	23,90
2026-01-22	Atgimimo g 28, Ignalina, Neveikia laiptinės apšvietimo šviestuvai III aukšte	062023846	Namo gyventojas	E-KL1/21	72,85
2026-01-22	Gelių g. 13, Ignalina 5-6-7-8 , neviečia laiptinės apšvietimo šviestuvai	-----	7 buto gyventoja	E-PN1/22	24,88
2026-01-27	UAB „Kontravesta“, kontrolinio elektros apskaitos prietaiso keitimas	-----	Pagal užsakymą	E-K1/27	36,40

E-KL... - Iš kaupimo lėšų.

E-PN...- Priskaitymas butų savininkams

E-PB....-Priskaitymas butui

E-K... - Komerciniai darbai