

2025 m. UAB Ignalinos butų ūkio Energetikos skyriaus balandžio mėn. ataskaita

Data	Atlikti darbai darbai administruojamuose daugiabučiuose namuose:
2025-04-04	Ignalina, Liepų g. 1, III laiptinės tambūre pakeista led lemputė.
2025-04-07	Ignalina, Aukštaičių g. 3, I laiptinė III aukštas pakeista LED šviestuvus.
2025-04-07	Ignalina, Laisvės g. 50;52 elektros skydinių apžiūra.
2025-04-08	Ignalina, Laisvės g. 54;56 elektros skydinių apžiūra.
2025-04-08	Ignalina, Atgimimo g. 19, III laiptinė, 3 aukštas pakeista LED šviestuvus.
2025-04-09	Ignalina, Aukštaičių g. 12;27 elektros skydinių apžiūra.
2025-04-10	Ignalina, Laisvės g. 54;56 užraktų sumontavimas skydinių durims.
2025-04-10	Ignalina, Aukštaičių g. 29;31 elektros skydinių apžiūra.
2025-04-11	Ignalina, Aukštaičių g. 11, I laiptinė, II aukštas pakeista LED šviestuvus.
2025-04-11	Ignalina, Aukštaičių g. 33;35 skydinių apžiūra, 35 pakabinta spyna.
2025-04-15	Ignalina, Turistų g. 45, laiptinių apšvietimo laikrodžio derinimas.
2025-04-16	Ignalina, Atgimimo g. 14;16 elektros skydinių apžiūra.
2025-04-16	Vidiškės, Melioratorių g. 7, I laiptinė nėra elektros.
2025-04-16	Ignalina, Atgimimo g. 21 nėra elektros (po 16 h)
2025-04-18	Ignalina, Liepų g. 1, III laiptinė rūsy nėra elektros.
2025-04-22	Ignalina, Atgimimo g. 14, I aukštas pakeista LED šviestuvus.
2025-04-22	Ignalina, Atgimimo g. 19, III laiptinė, prie įėjimo led prožektoriaus reguliavimas.
2025-04-23	Ignalina, Atgimimo g. 19, Rozetės sumontavimas rūsyje
2025-04-24	Ignalina, Aukštaičių g. 34, II laiptinė prie įėjimo pakeista LED prožektorius.
2025-04-24	Ignalina, Atgimimo g. 18-3 nėra elektros.
2025-04-27	Ignalina, Atgimimo g. 26 nėra elektros,
2025-04-30	Vidiškės, Melioratorių g. 6A-11 mirksi elektra.

Darbai eksploatuojant, prižiūrint, remontuojant vandens tiekimo, nuotekų valymo, perpumpavimo objektus (Vandentvarkos objektai):

Data	Darbo vieta ir darbo užduotis, panaudotos medžiagos
2025-04-01	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vandens skaitiklių nurašymas. Ažušilės siurblių darbo patikrinimas (valymas).
2025-04-02	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Linkmenų valymai maišyklės sumontavimas, paleidimas.
2025-04-03	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Dindų gręžinys automatinio jungiklio sumontavimas skydinėje.
2025-04-04	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos NS1;NS2 šiukšlių valymas.
2025-04-05	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Putinų g. siurblių darbo patikrinimas (valymas).
2025-04-06	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietės nugeležinimo filtrų praplovimas.
2025-04-07	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vidiškių Aušros siurblių darbo patikrinimas (valymas). Naujasodžio vandens nugeležinimo filtrų darbo tikrinimas
2025-04-08	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ažušilės g. siurblių darbo patikrinimas (valymas).
2025-04-09	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos valymuose liumicenzinių lempų keitimas -4 vnt. Linkmenų valymai patalpų aptvarkymas.
2025-04-10	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Turistų g. Z siurblių darbo patikrinimas (valymas). Ignalinos NS1;NS2 šiukšlių valymas.
2025-04-11	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Turistų g. 30D siurblių darbo patikrinimas.
2025-04-12	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietės nugeležinimo filtrų praplovimas.
2025-04-13	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Putinų siurblių darbo patikrinimas (valymas)
2025-04-14	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Rimšėnų siurblių darbo patikrinimas (valymas).
2025-04-15	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vidiškių siurblių darbo patikrinimas (valymas).
2025-04-16	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos NS1;NS2 siurblių šiukšlių valymas. Vandens mėginių tyrimui rinkimas po rajoną.
2025-04-17	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Rimšės valymų automatinio valdymo komutacinių įrengimų surinkimas, derinimas.
2025-04-18	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Turistų g. Z siurblių darbo patikrinimas (valymas). Ažušilės g. 8, siurblių siurblio valymas.
2025-04-19	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietės nugeležinimo filtrų praplovimas.
2025-04-20	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Turistų g. 30D siurblių darbo tikrinimas (valymas).
2025-04-21	Vandentvarkos objektų apžiūra.*
2025-04-22	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Linkmenų valymų darbo patikrinimas. Malkūnų vandenvietė, neveikia gręžinys, vandens slėgio relės keitimas.
2025-04-23	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos NS1;NS2 šiukšlių valymas. Vandens skaitiklių vandenvietėse nurašymas.
2025-04-24	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vandens skaitiklių vandenvietėse nurašymas. Rubelninkų gręžinys slėgio pakėlimas.
2025-04-25	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos valymai, automatinio valdymo proceso atstatymas. Vandens skaitiklių vandenvietėse nurašymas.
2025-04-26	Vandentvarkos objektų apžiūra.*

2025-04-27	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietės nugeležinimo filtrų praplovimas.
2025-04-28	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Rimšės gręžinys rėlės kompresoriui keitimas. Kazitiškio NS siurblio valymas.
2025-04-29	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Palūšės valymai orapūčių išbandymas. Vandens skaitiklių nurašymas.
2025-04-30	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Palūšės valymai II aeurotanko orapūtės paleidimas.

***- Ignalinos, Vidiškių, Palūšės vandenviečių įrenginių apžiūra (kondensato išleidimas, tepalų lygio patikra, oro slėgio kontrolė, vandens gerinimo įrenginių valdymo patikrinimas, kasdienis vandens skaitiklių rodmenų fiksavimas). Palūšės, Vidiškių valymo įrenginių elektros prietaisų veikimo kontrolė. Srigailiškio pagrindinės perpumpavimo siurblinės siurblių veikimo kontrolė. Ignalinos pagrindinės siurblinės, Smėlio g. Putinų g. perpumpavimo siurblinių siurblių veikimo kontrolė.**

Parengė skyriaus vadovas Arvydas Maskoliūnas