

ENERGETIKOS SKYRIAUS MĖNESIO VEIKLOS, ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITA

2025m. rugsėjo mėn.

Darbai administruojamuose daugiabučiuose namuose, administraciniuose pastatuose.

Data	Atlikti darbai
2025-09-01	Ignalina, Laisvės g. 50 I aukšte pakeistas šviestuvas su judesio davikliu, rūšio koridoriuose pakeistos lemputės. (4vnt)
2025-09-04	Ignalina, Ateities g. 24-22 neveikia rozetė, atstatytas elektros tiekimas.
2025-09-05	Vidiškės, Melioratorių g. 9-20 nėra elektros, atstatytas elektros tiekimas.
2025-09-08	Ignalina, Turistų g. 45 laiptinių apšvietimo laikmačio reguliavimas.
2025-09-09	Ignalina, Ligoninės g. 6 rūsyje nėra elektros, atstatytas elektros tiekimas.
2025-09-09	Ignalina, Vasario 16-osios g. 50 rūsyje nėra elektros, atstatytas elektros tiekimas.
2025-09-10	Ignalina, Smėlio g. 34 laiptinėje pakeistas šviestuvas su judesio davikliu.
2025-09-10	Ignalina, Ateities g 20-14 nėra elektros, atstatytas elektros tiekimas.
2025-09-15	Ignalina, Ligoninės g. 6 skaitiklių parodymų sutikrinimas.
2025-09-18	Ignalina, Aukštaičių g. 38 prie įėjimo lauke pakeistas šviestuvas su judesio davikliu.
2025-09-19	Ignalina, Aukštaičių g. 28-44, pakeistas automatinis jungiklis C25A
2025-09-19	Ignalina, Liepų g 1 I laiptinė, I aukštas pakeistas šviestuvas su judesio davikliu, rūšio koridoriuose pakeistos lemputės (6 vnt.)
2025-09-22	Ignalina, Atgimimo g 19-34 nėra elektros bute, atstatytas elektros tiekimas
2025-09-24	Ignalina, Turistų g 45-14 nėra elektros, atstatytas elektros tiekimas
2025-09-24	Vidiškės, Melioratorių g. 6 laiptinėj nėra šviesos (dėl vykdomų renovacijos)
2025-09-26	Ignalina, Atgimimo g. 19-34 pusė buto nėra elektros. (gedimas bute)
2025-09-30	Vandentiekio skyriaus administracinio pastato lauko apšvietimo remontas.

Darbai eksploatuojant, prižiūrint, remontuojant vandens tiekimo, nuotekų valymo, perpumpavimo objektus

(Vandentvarkos objektai)

Data	Darbo vieta ir darbo užduotis, panaudotos medžiagos
2025-09-01	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Linkmenų nuotekų valymo įrenginių veikimo patikrinimas, Naujasodžio k. vandens nugeležinimo įrenginių patikrinimas, geležies kiekio vandenyje matavimas(Fe-0), Mielagėnų k. gręžinio darbo patikrinimas (paduodamo vandens spaudimas 3,5 bar.)

2025-09-02	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalina, nuotekų siurblinės Ažušilės g. 53 veikimo patikrinimas
2025-09-03	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos NS1;NS2 šiukšlių valymas, Gesintuvų surinkimas iš objektų.
2025-09-04	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ceikinių k. vandens gręžinio siurblio dažnio keitiklio veikimo patikrinimas/reguliavimas. Vidiškių, Naujakurių ir Rimšėnų nuotekų siurblinių darbo patikrinimas. Palūšės nuotekų siurblinės valdiklio atstatymas perkrovimas. Palūšės k nuotekų valymuose nuograibų pašalinimas į konteinerį. Ceikinių k. vandens nugeležinimo patalpos praplovimas.
2025-09-05	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ceikinių k. vandens gręžinio slėgio patikrinimas (1,5 bar.) Putinų nuotekų siurblinės veikimo patikrinimas, teritorijos apšienavimas)
2025-09-06	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Gaveikėnų k. vandens gręžinio slėgio patikrinimas (3 bar.)
2025-09-07	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. vandenvietės vandens nugeležinimo filtrų praplovimas.
2025-09-08	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. nuotekų valymuose valdiklio atstatymas, perkrovimas . Vidiškių k. nuotekų valymuose uždorių sraigtų sutepimas.
2025-09-09	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. nuotekų valymuose, išvalyto vandens skaitiklio diametrų matavimas
2025-09-10	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Malkūnų k. vandens gręžinyje neveikia siurblys(suveikusi šiluminė), pakeistas pajungimo kabekis. Ignalinos KPS1,KPS 2 išvalyta šiukšlės, Ignalinos m. nuotekų valymuose, preso pulte neveikia šneko variklio kontaktiniai paledėjai. Palūšės k. nuotekų valymuose nuogrėbų šalinimas.
2025-09-11	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Radeikiškės k vandens nugeležinimo filtrų valdymo galvų nustatymas, Daugėlišio k. nuotekų valym įrenginių veikimo patikrinimas.
2025-09-12	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. nuotekų valymuose, dumblo preso šneko variklio kontaktinių paleidėjų pakeitimas. Rimšėnų ir Vidiškių nuotekų siurblinių darbo patikrinimas. Palūšės k. nuotekų siurblinės valdiklio perkrovimas.
2025-09-13	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Malkūnų k. vandens gręžinyje blogai veikia hidroforas, (oro slėgio atstatymas 1,8 bar.)

2025-09-14	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. vandenvietės nugeležinimo filtrų praplovimas
2025-09-15	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Strigailišio NS1 siurblinės darbo patikrinimas.
2025-09-16	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. Putinų, Turistų Z siurblių darbo patikrinimas.
2025-09-17	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Pupiškės k., Linkmenų k. vandens nugeležinimų filtrų darbo tikrinimas. Strigailišio pagrindinės nuotekų siurblinės darbo tikrinimas. Ignalinos NS1;NS2 šiukšlių valymas.
2025-09-18	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vidiškių k. vandenvietė patikrinimas, Kazokinės k. nuotekų valymo įrenginių darbo patikrinimas.
2025-09-19	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vidiškių NS darbo patikrinimas, krūmų išpjovimas po el. OL atrama.
2025-09-20	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. vandenvietė filtrų praplovimas
2025-09-21	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos Turistų Z nuotekų siurblinės darbo patikrinimas.
2025-09-22	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos NS2 tepalų pakeitimas nuotekų perpumpavimo siurbliuose. Vandens gręžinių skaitiklių duomenų surašymas(Gaveikėnai, Palūšė, Pupiškė, Naujasodis, Linkmenys, Antalksnė).
2025-09-23	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vandens gręžinių skaitiklių duomenų surašymas(Makaniškė, Kaneišiai, Jonėnai, Makaniūnalaukė, Maksimonys, Bėčiūnai, Dindos, Kazokinė, Ceikinėliai, Ceikiniai, Kančioginas.)
2025-09-24	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vandens gręžinių skaitiklių duomenų surašymas(Radeikiškė, Taujūnai, Šiulėnai). Ignalinos NS1;NS2 siurblių šiukšlių valymas.
2025-09-25	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Malkūnų k. vandens gręžinio siurblio paleidimo kondensatoriaus pakeitimas. Vandens gręžinių skaitiklių duomenų nurašymas(Malkūnai, Mielagėnai, Gilūtos, Miečionys, Bernotai, Rubelninkai, Paringys, Mikalavas) Ignalinos KPS1 variklio kontaktinių paleidimų keitimas, kabelių kontaktų paveržimas.
2025-09-26	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Putinų siurblinės darbo patikrinimas. Ignalinos m. nuotekų valymo valdymo kompiuterių perkrovimas.

2025-09-27	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ažušilės siurblių darbo patikrinimas.
2025-09-28	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. vandenvietės vandens nugalėžinio filtrų praplovimas. Vidiškių k. nuotekų valymai; fekalo įtekėjimo vamzdžio praputimas kompresoriumi.
2025-09-29	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. nuotekų valymuose valdymo kompiuterių perkrovimas. Linkmenų siurblinė NS6 nuotekų perpumpavimo siurblio tepalų pakeitimas, Vidiškių k. nuotekų valymai; fekalo įtekėjimo vamzdžio į valymo įrenginius valymas.
2025-09-30	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. Putinų siurblinės darbo patikrinimas. Vidiškių k. nuotekų valymuose krūmų šalinimas po el. OL.
*- Ignalinos, Vidiškių, Palūšės vandenviečių įrenginių apžiūra (kondensato išleidimas, tepalų lygio patikra, oro slėgio kontrolė, vandens gerinimo įrenginių valdymo patikrinimas, kasdienis vandens skaitiklių rodmenų fiksavimas). Palūšės, Vidiškių nuotekų valymo įrenginių elektros prietaisų veikimo kontrolė. Srigailiško pagrindinės perpumpavimo siurblinės siurblių veikimo kontrolė. Ignalinos pagrindinės siurblinės, Smėlio g. Putinų g. Perpumpavimo siurblių siurblių veikimo kontrolė.	