

ENERGETIKOS SKYRIAUS MĖNESIO VEIKLOS, ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITA

2025m. lapkričio mėn.

Darbai administruojamuose daugiabučiuose namuose

Data	Atlikti darbai
2025-11-03	Ignalina, Atgimimo g. 31 laikinos rozetės laiptinės remonto darbams sumontavimas.
2025-11-04	Ignalina, Ateities g. 13, 2 korpusas elektros įtampos matavimai
2025-11-05	Ignalina, Ateities g. 13, 1:2 korpusai elektros įtampos matavimai.
2025-11-06	Ignalina, Ateities g. 22 ,I laiptinė nėra elektros, atstatytas elektros tiekimas pakeista 2 lempučių
2025-11-06	Dūkšto m., Laisvės g.19 laiptinėje nėra šviesos. Pakeisti saugikliai, atstatytas elektros tiekimas, susuktos lempučių 4 vnt.
2025-11-10	Ignalina, Ateities g 22, I laiptinėje nėra šviesos, atstatytas elektros tiekimas, pakeista III aukšte lempučių.
2025-11-11	Ignalina, Aukštaičių g. 30, II laiptinė, tarpduryje pakeista LED šviestuvai.
2025-11-12	Ignalina, Turistų g. 49, I laiptinės rūsy pakeista 2 lempučių.
2025-11-12	Ignalina, Aukštaičių g 38 elektros skaitiklių tikrinimas.
2025-11-13	Ignalina ,Atgimimo 32-1 nėra elektros. Atstatytas elektros tiekimas
2025-11-15	Ignalina, Vasario 16-osios 50, pusėje butų nėra elektros, pakeistas nulinis gnybtynas, atstatytas elektros tiekimas
2025-11-17	Ignalina, Aukštaičių g. 26, III laiptinėje nėra elektros, atstatytas elektros tiekimas, pakeistos 4 elektros lempučių Ignalina, Atgimimo g. 28, I aukšte nėra laiptinės apšvietimo, suremontuotas šviestuvai.
2025-11-18	Ignalina, Aukštaičių g. 3, įrengti kaliukai uždaryti elektros skydines laiptinėse. Ignalina, Ligoninės g. 4, nėra elektros rūsiuose, atstatytas elektros tiekimas, įsuktos 4 elektros lempučių Ignalina, Turistų g. 49, III trečioje laiptinėje suremontuotas (pakeistas) lauko apšvietimo prie durų šviestuvai
2025-11-19	Ignalina, Ateities g. 11, II laiptinė rūsyje nėra elektros, atstatytas elektros tiekimas
2025-11-20	Vidiškių k., Melioratorių g. 20 , name dalyje butų nėra elektros, įjungtas automatinis jungiklis, atstatyta elektros tiekimas
2025-11-21	Kazitiškio k., Parko g. 8, nėra elektros, kaista kabelio prijungimo kontaktai, atstatytas elektros tiekimas
2025-11-24	Vidiškių k., Melioratorių g. 4, laiptinėse nėra elektros, atstatytas elektros tiekimas, patikrinta laiptinės šviestuvų veikimas
2025-11-26	Daugėlišio k., Mokyklos g. 8, dalinai name nėra elektros, nustatytas ir pašalintas gedimas, atstatytas elektros tiekimas.
2025-11-27	Vidiškių k. Melioratorių g. 6, name atlikus elektros instaliacijos modernizavimo darbus, darbų atlikimo vertinimas, defektų nustatymas

Darbai eksploatuojant, prižiūrint, remontuojant vandens tiekimo, nuotekų valymo, perpumpavimo objektus

(Vandentvarkos objektai)

Data	Darbo vieta ir darbo užduotis, panaudotos medžiagos
2025-11-01	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugelėžinimo) filtrų praplovimas.
2025-11-02	Vandentvarkos objektų apžiūra* Rimšėnų k. nuotekų siurblinės aptarnavimas, veikimo patikra .
2025-11-03	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. Smėlio g. NS aptarnavimas, veikimo patikra.
2025-11-04	Vandentvarkos objektų apžiūra* Vandens mėginių paėmimas iš VG tyrimams. Strigailišio k. nuotekų siurblinių sustabdymas trasų valymui, veikimo atstatymas, patikrinimas .Palūšės k. nuotekų siurblinės stovio, veikimo patikrinimas.
2025-11-05	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. Smėlio g., Švenčionių g. NS šiukšlių valymas. Turistų g. 30D nuotekų siurblinės stovio, veikimo patikrinimas.
2025-11-06	Vandentvarkos objektų apžiūra* Strigailišio k. nuotekų siurblinių veikimo patikrinimas.
2025-11-07	Vandentvarkos objektų apžiūra* Strigailišio g. 23 pagrindinės nuotekų siurblinės atsiurbimo lygio reguliavimas. Ažušilės g. 8a nuotekų siurblinės išvalymas, paleidimas.
2025-11-08	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugelėžinimo) filtrų praplovimas.
2025-11-09	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Biečiūnų k. vandens gręžinio elektros įrenginių aptarnavimas, veikimo patikrinimas.
2025-11-10	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Atgimimo g. 18 nuotekų siurblinės siurblio valymas. Ažušilės g. 8A nuotekų siurblinės siurblio valymas. Strigailišio g. 23 pagrindinės nuotekų siurblinės valymas.
2025-11-11	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vidiškių k. VG oro kiekio vandens gerinimo (nugelėžinimo) filtruose reguliavimas. Vidiškių k. Aušros g. 3 NS veikimo patikrinimas.
2025-11-12	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. Smėlio g., Švenčionių g. NS šiukšlių valymas. Strigailišio g. 23 pagrindinės nuotekų siurblinės lygio reguliavimas.
2025-11-13	Vandentvarkos objektų apžiūra.*

	Linkmenų k. NVĮ įrenginių aptarnavimas, patikrinimas, Linkmenų K. NS-6 įrenginių aptarnavimas, patikrinimas. Paringio k. VG Įrenginių aptarnavimas, veikimo patikrinimas.
2025-11-14	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugelėžinimo) filtrų praplovimas.
2025-11-15	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Grybėnų k. nėra vandens, patikrintas VG elektros įrenginių veikimas, vežta santechnikų brigada remontui
2025-11-16	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Patikrintas Strigailiūkio g. 23 nuotekų siurblinės veikimas.
2025-11-17	Vandentvarkos objektų apžiūra.*
2025-11-18	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Paringio k. vandens grežinyje pakeista paleidimo rėlė. Vidiškių k. NVĮ įrenginių ir patalpų valymas, plovimas
2025-11-19	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. Smėlio g., Švenčionių g. NS šiukšlių valymas.
2025-11-20	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Kazokinės k. VG siurblio valdymo pulto paruošimas žiemos sezonui.
2025-11-21	Vandentvarkos objektų apžiūra.*
2025-11-22	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugelėžinimo) filtrų praplovimas
2025-11-23	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Šilo g. nuotekų siurblinės valymas
2025-11-24	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vandens skaitiklių parodymų nurašymas vandens gręžiniuose, įrenginių veikimo patikrinimas, aptarnavimas, geležies kiekio vandenyje matavimas. (Naujasodžio k. VG, Antalksnės k. VG, Pupiškės k. VG, Palūšės k. VG, Gaveikėnų k. VG)
2025-11-25	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Kazokinės k. pakloti kabeliai VG valdymo ir vandens gerinimo pajungimui. Vidiškių k. NVĮ atjungimas mėginių ėmimo metu, išleidžiamo išvalyto vandens skaitiklio demontavimas. Dūkšto m. NVĮ , išleidžiamo išvalyto vandens skaitiklio atjungimas. Palūjės k., Lušių g. 1, NS veikimo atstatymas po ESO planinių darbų vykdymo Vandens skaitiklių parodymų nurašymas vandens gręžiniuose, įrenginių veikimo patikrinimas, aptarnavimas, (Kazokinės k. VG, Kaneišių k. VG)
2025-11-26	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. Smėlio g., Švenčionių g. NS šiukšlių valymas.
2025-11-27	Vandentvarkos objektų apžiūra.*

	Vandens skaitiklių parodymų nurašymas vandens gręžiniuose, įrenginių veikimo patikrinimas, aptarnavimas, geležies kiekio vandenyje matavimas. (Gilūtų k. VG, Radeikiškės k. VG, Šiulėnų k. VG, Ceikinių k. VG, Vidiškių k. VG, Ignalinos m. VG)
2025-11-28	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vandens skaitiklių parodymų nurašymas vandens gręžiniuose, įrenginių veikimo patikrinimas, aptarnavimas, (Dindų k. VG, Ceikinėlių k. VG, Kančiogino k. VG, Rubelninkų k. VG, Mielagėnų k. VG, Miečionių k. VG, Malkūnų k. VG, Taujūnų k. VG, Bernotų k. VG, Paringio k. VG, Mikalavo k. VG, Diagsminės k., VG, Makniūnalaukės k. VG, Jonienų k. VG,)
2025-11-29	Vandentvarkos objektų apžiūra.*
2025-11-30	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugeležinimo) filtrų praplovimas
*- Ignalinos m, Vidiškių k, Palūšės k. VG įrenginių apžiūra (kondensato išleidimas, tepalų lygio patikra, oro slėgio kontrolė, vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių valdymo patikrinimas, kasdienis vandens skaitiklių rodmenų fiksavimas). Palūšės k., Vidiškių k. NVĮ elektros įrenginių, prietaisų veikimo kontrolė. Srigailiškio k. NS siurblių veikimo kontrolė. Ignalinos m. Smėlio g. Švenčionių g. NS siurblių veikimo kontrolė. -VG - Vandens gręžinys -NS - Nuotekų siurblinė -NVĮ - Nuotekų valymo įrenginiai	