

ENERGETIKOS SKYRIAUS MĖNESIO VEIKLOS, ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITA

2026m. vasario mėn.

Darbai eksploatuojant, prižiūrint, remontuojant vandens tiekimo, nuotekų valymo, perpumpavimo objektus

Data	Darbo vieta ir darbo užduotis, panaudotos medžiagos
2026-02-01	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugelėžinimo) filtrų praplovimas.
2026-02-02	Vandentvarkos objektų apžiūra* Maksimonių k. VG slėgio valdymo rėlės reguliavimas. Vidiškių k. Najakurių g. užšalo NS, sumontuotas elektrinis šildytuvas. Ignalinos m. NS1 įvado perjungimas, sugedusi fazių sekos relė.
2026-02-03	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. Ramybės g. NS apžiūra, veikimo patikrinimas. Puškų pasienio užkarda: VG siurblio ištraukimas ir pakeitimas (komercinis).
2026-02-04	Vandentvarkos objektų apžiūra* Autobusų garaže, kontrolinės apskaitos skydelio, pajungimo kabelių montavimas
2026-02-05	Vandentvarkos objektų apžiūra* Vidiškių k. Naujakurių g. NS veikimo patikrinimas (susidariusio ledo numušimas)
2026-02-06	Vandentvarkos objektų apžiūra* Autobusų parko bazė kontrolinio el. skaitiklio sumontavimas(Račkai).
2026-02-07	Vandentvarkos objektų apžiūra* Vidiškių k. Naujakurių g. NS veikimo patikrinimas (susidariusio ledo numušimas)
2026-02-08	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugelėžinimo) filtrų praplovimas.
2026-02-09	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Linkmenų k, NS6 veikimo patikrinimas, ištrauktas nuotekų siurblys Nr.2,(sugedęs)
2026-02-10	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vidiškių k. Naujakurių g. NS veikimo patikrinimas (susidariusio ledo numušimas)
2026-02-11	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. Smėlio g., Švenčionių g. NS šiukšlių valymas. Linkmenų k. NS2 siurblinės išpumpavimas.
2026-02-12	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Maksimonių k. VG veikimo patikrinimas.

	Putinų g. NS veikimo patikrinimas. Linkmenų k. NS6 nuotekų siurblio sustabdymas-išjungimas. (pepakelia susidariusio dumblo)
2026-02-13	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Grybėnų k. VG, paduodamo vandens slėgio reguliavimas. Šiūlėnų k. VG, vandens nugeležinimo filtrų veikimo suregulavimas. Linkmenų k. NS6, NS3, NVĮ veikimo patikrinimas. (Vežant nuotekos susidariusio momentinio kiekio)
2026-02-14	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugeležinimo) filtrų praplovimas.
2026-02-15	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. Ramybės g, Ažušilės g. nuotekų siurblių veikimo patikrinimas.
2026-02-16	Vandentvarkos objektų apžiūra.*. Ignalinos m. Turistų g. Z, Turistų g. 30D nuotekų siurblių veikimo patikrinimas.
2026-02-17	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Rimšėnų k NS veikimo patikrinimas.
2026-02-18	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Maksimonių k. VG paduodamo vandens slėgio relės pakeitimas.
2026-02-19	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Paringio k. VG paduodamo vandens slėgio patikrinimas, Linkmenų k. NS6 siurblio įjungimas po išvalymo. Linkmenų k. NVĮ veikimo koregavimas.
2026-02-20	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m, Putinų g. NS veikimo patikrinimas.
2026-02-21	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugeležinimo) filtrų praplovimas.
2026-02-22	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Dūkštelių k nėra vandens, atsijungusi elektra. Įjungtas siurblio valdymo dažnio keitiklio automatinis jungiklis, geriamojo vandens (nugeležinimo) filtrų veikimo suregulavimas.
2026-02-23	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Rubelninkų k. neveikia VG, užšalusi siurblio slėgio valdymo relė, Įrengtas VG šulinio pašildymas, Gilūtų k., Šiūlėnų k., Daugėlišio k., Pupiškės k., Naujasodžio k., Antalksnės k., VG, vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių apžiūra, pakeliamo vandens skaitiklių nurašymas, Geležies kiekio vandenyje po išvalymo matavimas. Mielagėnų k. NVĮ veikimo apžiūra apžiūra.
2026-02-24	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Rubelninkų k. VG pakeista vandens slėgio reguliavimo relė. Ceikinių k. VG, vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių apžiūra, pakeliamo vandens skaitiklių nurašymas, Geležies kiekio vandenyje po išvalymo matavimas. Linkmenų k NS7 veikimo patikrinimas, nuotekų siurblys tirštame dumble, reikalingas išplovimas.

2026-02-25	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Turistų g. 30D siurblinės veikimo patikrinimas.
2026-02-26	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Linkmenų k. NS7 siurblinės valymas, plovimas, siurblio veikimo patikrinimas, NS po išvalymo paleidimas
2026-02-27	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. Smėlio g., Švenčionių g. NS šiukšlių valymas.
2026-02-28	Vandentvarkos objektų apžiūra*
*- Ignalinos m, Vidiškių k, Palūšės k. VG įrenginių apžiūra (kondensato išleidimas, tepalų lygio patikra, oro slėgio kontrolė, vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių valdymo patikrinimas, kasdienis vandens skaitiklių rodmenų fiksavimas). Palūšės k., Vidiškių k. NVĮ elektros įrenginių, prietaisų veikimo kontrolė. Srigailišio k. NS siurblių veikimo kontrolė. Ignalinos m. Smėlio g. Švenčionių g. NS siurblių veikimo kontrolė. -VG - Vandens gręžinys -NS - Nuotekų siurblinė -NVĮ - Nuotekų valymo įrenginiai	

ENERGETIKOS SKYRIAUS MĖNESIO VEIKLOS, ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITA

2026m. vasario mėn.

Darbai eksploatuojant, prižiūrint, remontuojant vandens tiekimo, nuotekų valymo, perpumpavimo objektus

Data	Darbo vieta ir darbo užduotis, panaudotos medžiagos
2026-02-01	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugelėžinimo) filtrų praplovimas.
2026-02-02	Vandentvarkos objektų apžiūra* Maksimonių k. VG slėgio valdymo rėlės reguliavimas. Vidiškių k. Najakurių g. užšalo NS, sumontuotas elektrinis šildytuvas. Ignalinos m. NS1 įvado perjungimas, sugedusi fazių sekos relė.
2026-02-03	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. Ramybės g. NS apžiūra, veikimo patikrinimas. Puškų pasienio užkarda: VG siurblio ištraukimas ir pakeitimas (komercinis).
2026-02-04	Vandentvarkos objektų apžiūra* Autobusų garaže, kontrolinės apskaitos skydelio, pajungimo kabelių montavimas
2026-02-05	Vandentvarkos objektų apžiūra* Vidiškių k. Naujakurių g. NS veikimo patikrinimas (susidariusio ledo numušimas)
2026-02-06	Vandentvarkos objektų apžiūra* Autobusų parko bazė kontrolinio el. skaitiklio sumontavimas(Račkai).
2026-02-07	Vandentvarkos objektų apžiūra* Vidiškių k. Naujakurių g. NS veikimo patikrinimas (susidariusio ledo numušimas)
2026-02-08	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugelėžinimo) filtrų praplovimas.
2026-02-09	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Linkmenų k, NS6 veikimo patikrinimas, ištrauktas nuotekų siurblys Nr.2,(sugedęs)
2026-02-10	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vidiškių k. Naujakurių g. NS veikimo patikrinimas (susidariusio ledo numušimas)
2026-02-11	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. Smėlio g., Švenčionių g. NS šiukšlių valymas. Linkmenų k. NS2 siurblinės išpumpavimas.
2026-02-12	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Maksimonių k. VG veikimo patikrinimas.

	Putinų g. NS veikimo patikrinimas. Linkmenų k. NS6 nuotekų siurblio sustabdymas-išjungimas. (pepakelia susidariusio dumblo)
2026-02-13	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Grybėnų k. VG, paduodamo vandens slėgio reguliavimas. Šiūlėnų k. VG, vandens nugeležinimo filtrų veikimo suregulavimas. Linkmenų k. NS6, NS3, NVĮ veikimo patikrinimas. (Vežant nuotekos susidariusio momentinio kiekio)
2026-02-14	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugeležinimo) filtrų praplovimas.
2026-02-15	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. Ramybės g, Ažušilės g. nuotekų siurblių veikimo patikrinimas.
2026-02-16	Vandentvarkos objektų apžiūra.*. Ignalinos m. Turistų g. Z, Turistų g. 30D nuotekų siurblių veikimo patikrinimas.
2026-02-17	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Rimšėnų k NS veikimo patikrinimas.
2026-02-18	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Maksimonių k. VG paduodamo vandens slėgio relės pakeitimas.
2026-02-19	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Paringio k. VG paduodamo vandens slėgio patikrinimas, Linkmenų k. NS6 siurblio įjungimas po išvalymo. Linkmenų k. NVĮ veikimo koregavimas.
2026-02-20	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m, Putinų g. NS veikimo patikrinimas.
2026-02-21	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugeležinimo) filtrų praplovimas.
2026-02-22	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Dūkštelių k nėra vandens, atsijungusi elektra. Įjungtas siurblio valdymo dažnio keitiklio automatinis jungiklis, geriamojo vandens (nugeležinimo) filtrų veikimo suregulavimas.
2026-02-23	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Rubelninkų k. neveikia VG, užšalusi siurblio slėgio valdymo relė, Įrengtas VG šulinio pašildymas, Gilūtų k., Šiūlėnų k., Daugėlišio k., Pupiškės k., Naujasodžio k., Antalksnės k., VG, vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių apžiūra, pakeliamo vandens skaitiklių nurašymas, Geležies kiekio vandenyje po išvalymo matavimas. Mielagėnų k. NVĮ veikimo apžiūra apžiūra.
2026-02-24	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Rubelninkų k. VG pakeista vandens slėgio reguliavimo relė. Ceikinių k. VG, vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių apžiūra, pakeliamo vandens skaitiklių nurašymas, Geležies kiekio vandenyje po išvalymo matavimas. Linkmenų k NS7 veikimo patikrinimas, nuotekų siurblys tirštame dumble, reikalingas išplovimas.

2026-02-25	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Turistų g. 30D siurblinės veikimo patikrinimas.
2026-02-26	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Linkmenų k. NS7 siurblinės valymas, plovimas, siurblio veikimo patikrinimas, NS po išvalymo paleidimas
2026-02-27	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. Smėlio g., Švenčionių g. NS šiukšlių valymas.
2026-02-28	Vandentvarkos objektų apžiūra*
*- Ignalinos m, Vidiškių k, Palūšės k. VG įrenginių apžiūra (kondensato išleidimas, tepalų lygio patikra, oro slėgio kontrolė, vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių valdymo patikrinimas, kasdienis vandens skaitiklių rodmenų fiksavimas). Palūšės k., Vidiškių k. NVĮ elektros įrenginių, prietaisų veikimo kontrolė. Srigailišio k. NS siurblių veikimo kontrolė. Ignalinos m. Smėlio g. Švenčionių g. NS siurblių veikimo kontrolė. -VG - Vandens gręžinys -NS - Nuotekų siurblinė -NVĮ - Nuotekų valymo įrenginiai	