

ENERGETIKOS SKYRIAUS MĖNESIO VEIKLOS, ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITA

2026m. balandis mėn.

Darbai administruojamuose daugiabučiuose namuose

Data	Atlikti darbai
2026-04-01	Iškvietimas, Ignalina Atgimimo 27, II aukštas, pakeistas LED šviestuvai, 061134000
2026-04-06	Iškvietimas, Ignalina Turistų 45 nėra rūsio elektros, įjungtas automatas, 060283195
2026-04-09	Iškvietimas, Ignalina Laivės 60 pakeistas lauko prožektorius, 061589674
2026-04-14	Iškvietimas, Ignalina Smėlio 34-3 dingio elektrai, įjungtas automatas, 068995296
2026-04-21	Ignalina, Aukštaičių 52 II laiptinė rūsio pakeista 3 vnt led lempučių
2026-04-22	Ignalina, Petrausko 4, II laiptinė rūsio pakeista 2 vnt led lempučių, ant pagrindinės skydinės uždėta spyna.
2026-04-23	Ignalina, Turistų 45, laiptinių apšvietimo laikmačio koregavimas.
2026-04-27	Iškvietimas, Vidiškės, Melioratorių 6-18, nėra elektros (nebuvo bute kontakto VAGO), 061710734
2026-04-28	
2026-04-29	

Darbai eksploatuojant, prižiūrint, remontuojant vandens tiekimo, nuotekų valymo, perpumpavimo objektus

Data	Darbo vieta ir darbo užduotis, panaudotos medžiagos
2026-04-01	Vandentvarkos objektų apžiūra* Nuotolinio perdavimo sistemų vandens skaitikliuose įdiegimas su IRTC Dūkšto, Daugėliščio, Rimšės, Vidiškių sen. Ignalinos NS1; NS2 šiukšlių valymas.
2026-04-02	Vandentvarkos objektų apžiūra* Vidiškių valymai įtekėjimo vamzdžio praplovimas.
2026-04-03	Vandentvarkos objektų apžiūra* Gaveikėnų gręžinio slėgio patikrinimas.
2026-04-04	Vandentvarkos objektų apžiūra* Naujasodžio vandenvietė, filtro Nr.2. praplovimas, Linkmenų siurblinė Nr.4. tepalų pakeitimas.
2026-04-05	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos vandenvietės filtrų praplovimas. Meikštų gręžinio darbo patikrinimas.
2026-04-06	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. Ažušilės, Ramybės, Šilo siurblių darbo patikrinimas.

2026-04-07	Vandentvarkos objektų apžiūra* Naujasodžio vandenvietė, Filtro Nr.2. praplovimas, Palūšės siurblinės valdiklio perkrovimas, Kančiogino gręžinio darbo patikrinimas.
2026-04-08	Vandentvarkos objektų apžiūra* Vidiškių valymų salės valymas po užpilymo, Ignalinos NS1; NS2 šiukšlių valymas.
2026-04-09	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ceikinių vandenvietė darbo patikrinimas, matininkams pagalba. Ignalinos valymai kompresoriaus remontas.
2026-04-10	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio vandenvietė filtro Nr.2. praplovimas. Kazokinės nugeležinimo filtrų darbo patikrinimas.
2026-04-11	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos vandenvietės filtrų praplovimas.
2026-04-12	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos siurblių darbo patikrinimas.
2026-04-13	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio nugeležinimo filtro Nr.2. praplovimas, Linkmenų NS6 siurblinės darbo patikrinimas, Linkmenų valymų darbo patikrinimas. Strigailišio siurblių darbo patikrinimas.
2026-04-14	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Gaveikėnų gręžinio darbo patikrinimas. Autobusų stotis rozetės perkėlimas vadovo kabinete. Maksimonių gręžinio darbo patikrinimas.
2026-04-15	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Nuotolinio perdavimo vandens skaitiklių rodmenų montavimas si IRTC atstovu, Kančiogino gręžinio turbinos montavimas, perjungimas į hidroforinį valdymą (dažnio keitiklis sugėdo)
2026-04-16	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Gilūtų vandenvietės filtrų valdymo atstatymas, Maksimonių gręžinio darbo patikrinimas, Turistų 30D siurblinės darbo patikrinimas.
2026-04-17	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio nugeležinimo filtro Nr.2. praplovimas, Palūšės nugeležinimo ir gręžinio patalpų aptvarkymas.
2026-04-18	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos nugeležinimo filtrų praplovimas.
2026-04-19	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos siurblių darbo patikrinimas.
2026-04-20	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio nugeležinimas filtro Nr.2. praplovimas. Ignalina Ažušilės 8 siurblinės siurblio kėlimas, išvalymas, vamzdžio perjungimas. Kančiogino gręžinys kilpų išlipimui tvirtinimas.
2026-04-21	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Bėčiūnų gręžinio darbo patikrinimas.
2026-04-22	Vandentvarkos objektų apžiūra.*

	Ignalinos NS1;NS2 siurblių šiuokšlių valymas,Paringio vandenvietės darbo patikrinimas.
2026-04-23	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio nugeležinimo filtro Nr.2.praplovimas.Linkmenų NS 6 darbo patikrinimas.
2026-04-24	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Biečiūnų ,Kazokinės gręžinių darbo patikrinimas.
2026-04-25	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos nugeležinimo filtrų praplovimas.
2026-04-26	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos siurblių darbo patikrinimas.
2026-04-27	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Palūšės siurblinės valdiklio perkrovimas.Palūšės,Pupupiškės,Naujasodžio,Antalksnės nugeležinimų aptarnavimas.Bėčiūnų,Dindų,Kazokinės gręžinių darbo patikrinimas,skaitiklių nurašymas,Kazokinės valymų darbo patikrinimas.
2026-04-28	Vandentvarkos objektų apžiūra* Taujūnų,Daugėlišio,Šiulėnų nugeležinimų aptarnavimas,Makaniškės,Kukoriškės,Jonėnų,Makaniūnalaukės,Maksimonių,Rubelninkų,Paringio,Mikalavo skaitiklių nurašymas.,Ignalinos NS1;NS2 šiuokšlių valymas,Daugėlišio valymų darbo patikrinimas
2026-04-29	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Bernotų,Gilūtų,Ceikinių nugeležinimų aptarnavimas,Mielagėnų,Miečionių,Malkūnų,Kančiogino,Ceikinėlių gręžinių darbo patikrinimas,skaitiklių nurašymas,Mielagėnų,Šiulėnų valymų darbo patikrinimas,Mikalavo gręžinio darbo patikrinimas.
2026-04-30	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Putinų siurblinės darbo patikrinimas,Gaveikėnų gręžinio skaitiklio nurašymas.
	Vandentvarkos objektų apžiūra.*
<p>*- Ignalinos m, Vidiškių k, Palūšės k. VG įrenginių apžiūra (kondensato išleidimas, tepalų lygio patikra, oro slėgio kontrolė, vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių valdymo patikrinimas, kasdienis vandens skaitiklių rodmenų fiksavimas). Palūšės k., Vidiškių k. NVĮ elektros įrenginių, prietaisų veikimo kontrolė. Srigailišio k. NS siurblių veikimo kontrolė. Ignalinos m. Smėlio g. Švenčionių g. NS siurblių veikimo kontrolė.</p> <p>-VG - Vandens gręžinys -NS - Nuotekų siurblinė -NVĮ - Nuotekų valymo įrenginiai</p>	