

# ENERGETIKOS SKYRIAUS MĖNESIO VEIKLOS, ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITA

2026m. kovo mėn.

## Darbai administruojamuose daugiabučiuose namuose

2026-03-02	Ateities g, 20 I laiptinė, ketvirtas aukštas, nėra apšvietimo.	Šviestuvo valdymas vakuuminiu mechaniniu jungtuku. Jungtukais tokio tipo neprekiuojama. Atliktas šviestuvo keitimas nauju su integruotu judesio davikliu, pajungtas šviestuvo mitinimas atjungus jungiklį, atstatytas elektros tiekimas, sureguliuota, patikrinta veikimas. Darbo vieta sutvarkyta.	-----	Gyventojų registruotas gedimas	E-KL3/01	77,32
2026-03-03	Aukštaičių g. 3, I laiptinės rūsyje nėra elektros	Įvykus trumpam jungimui apšvietimo įrenginiuose atsijungė rūsio apšvietimas. Pašalintas gedimas, atstatytas elektros tiekimas	-----	Gyventojų registruotas gedimas	E-KL3/02	28,36
2026-03-04	Ateities g. 20, Mirksi laiptinės apšvietimas	Nėra tinkamo kontakto saugiklio laikiklyje, pakeistas saugiklis atsotytas elektros tiekimas	-----	Gyventojų registruotas gedimas	E-KL3/03	31,69
2026-03-12	Turistų g. 11A Ignalina, Pastoviai mirksi I laiptinės lauko apšvietimo šviestuvai	Šviestuvai LED su integruotu judesio davikliu neremontuojami. Atliktas šviestuvo keitimas nauju, atstatytas elektros tiekimas sureguliuota, patikrinta veikimas, atstatyti elektros tiekimą, patikrinti veikimą, Sutvarkyta darbo vieta, pašalintos šiukšlės.	-----	Gyventojų registruotas gedimas	E-KL3/04	77,32
2026-03-18	Saulės aklg. 6-30, Ignalina, Galios didinimas butui	Darbai atlikti pagal prijungimo sąlygas TS26-13082, darbų kaina pagal sąmatą	-----		E-PB3/05	64,77
2026-03-19	Aukštaičių g. 52, II laiptinė, 1 aukštas	Šviestuvai LED su integruotu judesio davikliu neremontuojami. Atliktas šviestuvo keitimas nauju, atstatytas elektros tiekimas sureguliuota, patikrinta veikimas, atstatyti elektros tiekimą, patikrinti veikimą, Sutvarkyta darbo vieta, pašalintos šiukšlės.	-----	Gyventojų registruotas gedimas	E-KL3/06	77,32
2026-03-22	Melioratorių g. 22, Nėra elektros, neveikia laiptinės rūsio apšvietimas	Įvykus trumpam jungimui apšvietimo įrenginiuose atsijungė rūsio apšvietimas. Pašalintas gedimas, atstatytas elektros tiekimas	-----	Gyventojų registruotas gedimas	E-KL3/07	41,76
2026-03-23	Atgimimo g. 14, Neveikia laiptinės rūsio apšvietimas, laiptinės apšvietimas	Įvykus trumpam jungimui apšvietimo įrenginiuose atsijungė rūsio apšvietimas. Pašalintas gedimas, atstatytas elektros tiekimas. Pakeistas šviestuvai su integruotu	-----	Gyventojų registruotas gedimas	E-KL3/08	101,22

		judesio davikliu pirmame aukšte koridoriuke, pakeista lemputė pirmo aukšto šviestuve				
2026-03-30	Vidiškių k., Melioratorių g. 4-20, Skirstymo automatinio jungiklio keitimas	Esamas jungiklis iškaitęs, atsijunginėja.		Gyventojų registruotas gedimas	E-PB3/09	

E-KL... - Iš kaupimo lėšų.

E-PN...- Priskaitymas butų savininkams

E-PB....-Priskaitymas butui

E-K... - Komeraciniai darbai

### Darbai eksploatuojant, prižiūrint, remontuojant vandens tiekimo, nuotekų valymo, perpumpavimoobjektus

Data	Darbo vieta ir darbo užduotis, panaudotos medžiagos
2026-03-01	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugeležinimo) filtrų praplovimas.
2026-03-02	Vandentvarkos objektų apžiūra* Vidiškių k. VG geležies valymo filtrų valdymo regulatoriaus remontas. Linkmenų k NS1 apšildymo išjungimas. Vidiškių k. NS šildymo išjungimas. Šilo g. 8 nuotekų siurblynės veikimo patikrinimas.
2026-03-03	Vandentvarkos objektų apžiūra* Kazokinės k. VG veikimo patikrinimas, apšildymo išjungimas. Palūšės k. VG vandens gerinimo (nugeležinimo) filtrų veikimo patikrinimas, oro kompresoriaus aptarnavimo darbai.
2026-03-04	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. Švenčionių g, Smėlio g. NS šiukšlių valymas. Strigailišio k. nuotekų siurblių darbo patikrinimas.
2026-03-05	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. Putinų g. NS valymas. Vidiškių k., Rimšėnų k. nuotekų siurblynės veikimo patikrinimas.
2026-03-06	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. Ažušilės g., Ramybės g., Šilo g., nuotekų siurblių veikimo patikrinimas.
2026-03-07	Vandentvarkos objektų apžiūra* Antalksnės k. VG automatinio jungiklio pakeitimas ( pakeista į C10A)
2026-03-08	Vandentvarkos objektų apžiūra* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugeležinimo) filtrų praplovimas.

2026-03-09	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Antalksnės k. VG veikimo patikrinimas, nustatytas vandentiekio trasos trūkimas.
2026-03-10	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Gaveikėnų k. VG veikimo patikrinimas.
2026-03-11	Vandentvarkos objektų apžiūra* Antalksnės k. VG mažas mažas paduodamo vandens spaudimas, nustatytas vandentiekio trasos trūkimas.
2026-03-12	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Putinų g. NS veikimo patikrinimas. Palūšės k nuotekų siurblinės valdiklio perkrovimas. Ažušilės g. 8 nuotekų siurblinės siurblio valymas, Ramybės g. nuotekų siurblinės veikimo patikrinimas.
2026-03-13	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Mažėnu k. VG vandens gerinimo (nugeležinimo) filtrų praplovimas. Oro kompresoriaus aptarnavimas
2026-03-14	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Miečioniu k. VG hidroforo keitimas ( pakeista nauju 50ltr.)
2026-03-15	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugeležinimo) filtrų praplovimas.
2026-03-16	Vandentvarkos objektų apžiūra.*. Vidiškių k. NVĮ išvalyto vandens debitomačio sumontavimas, Putinų g. nuotekų siurblinės veikimo patikrinimas. Linkmenų k. NVĮ išvalyto vandens debitomačio sumontavimas. Linkmenų k. NS4;NS5 veikimo patikrinimas. Mažėnų k. VG vandens gerinimo (nugeležinimo) filtrų veikimo reguliavimas, (pailgintas plovimo laikas)
2026-03-17	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Palūšės k. NVĮ orapūtės laikmačio reguliavimas. Daugėlišio k. Mokyklos g NVĮ elektros tiekimo atstatymas (sugedo elektros apskaitos skaitiklis ).
2026-03-18	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. Švenčionių g, Smėlio g. NS šiukšlių valymas Palūšės k. NVĮ išvalyto vandens debitomačio sumontavimas. Daugėlišio k. NS2 šiukšlių išvalymas. Mikalavo k. VG slėgio valdymo relės pakeitimas.
2026-03-19	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. vandenvietės, 1-mo vandens siurblio turbinos pakeitimas. Vidiškių k. nuotekų siurblinės veikimo patikrinimas.
2026-03-20	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Strigailišio k. NS veikimo patikrinimas.
2026-03-21	Vandentvarkos objektų apžiūra.*

	Ignalinos m. filtrų praplovimas.
2026-03-22	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ažušilės g. NS veikimo patikrinimas.
2026-03-23	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Palūšės k., Naujasodžio k., Pupiškės k., Antalksnės k., VG vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių veikimo patikrinimas, pakeliamo vandens skaitiklių rodmenų nurašymas. Linkmenų k. NVĮ veikimo patikrinimas. Gaveikėnų k. VG pakeliamo vandens skaitiklio rodmenų nurašymas.
2026-03-24	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ceikinių k, Kančiogino k, Malkūnų k., Mielagėnų k., Bernotų k., Miečioniūk., Kazokinės k., Dindų k., Biečiūnų k. VG vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių veikimo patikrinimas, pakeliamo vandens skaitiklių rodmenų nurašymas. Mielagėnų k NVĮ veikimo patikrinimas, pakeisti II nuotekų siurbliui tepalai. Ignalinos m. NVĮ oro kompresoriaus slėgio relės remontas.
2026-03-25	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vandentvarkos gręžinių skaitiklių rodmenų nurašymas, Su RTCI atstovais, vandens pakėlimo nuotolinio perdavimo sistemų montavimas.
2026-03-26	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vandentvarkos objektų vandens skaitiklių rodmenų nurašymas
2026-03-27	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Palūšės k. NVĮ orapūtės dažnio keitiklio reguliavimas, dažnio padidinimas. Vidiškių k. Aušros g. NS veikimo patikrinimas
2026-03-28	Vandentvarkos objektų apžiūra* Strigailiščio k. nuotekų siurblių veikimo patikrinimas.
2026-03-29	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos m. VG vandens gerinimo (nugeležinimo) filtrų praplovimas.
2026-03-30	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio k. VG vandens gerinimo (nugeležinimo) filtrų praplovimas. Ramybės g. NS veikimo patikrinimas, išvalymas Palūšės k. NVĮ orapūtės demontavimas, išardymas.
2026-03-31	Vandentvarkos objektų apžiūra.*
<p>*- Ignalinos m, Vidiškių k, Palūšės k. VG įrenginių apžiūra (kondensato išleidimas, tepalų lygio patikra, oro slėgio kontrolė, vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių valdymo patikrinimas, kasdienis vandens skaitiklių rodmenų fiksavimas). Palūšės k., Vidiškių k. NVĮ elektros įrenginių, prietaisų veikimo kontrolė. Strigailiščio k. NS siurblių veikimo kontrolė. Ignalinos m. Smėlio g. Švenčionių g. NS siurblių veikimo kontrolė. -VG - Vandens gręžinys</p>	

**-NS - Nuotekų siurblinė**  
**-NVI - Nuotekų valymo įrenginiai**