

ENERGETIKOS SKYRIAUS MĖNESIO VEIKLOS, ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITA

2025m. spalio mėn.

Darbai administruojamuose daugiabučiuose namuose

Data	Atlikti darbai
2025-10-02	Ignalina, Laisvės g 74, rūsyje šviestuvo remontas.
2025-10-06	Ignalina, Turistų g. 45, apšvietimo laikmačio derinimas, I laiptinė, 5 a. pakeista led lemputė
2025-10-07	Vidiškės, Melioratorių g.13, rūsyje ir I laiptinė nėra elektros, atstatytas elektros tiekimas, pakeista rūsyje 3 lemputės.
2025-10-10	Ignalina, Laisvės g. 50-4 nėra elektros, atstatytas elektros tiekimas.
2025-10-10	Ignalina. Ateities g. 22-3, pusėj buto nėra elektros, pakeistas automatinis jungiklis, atstatytas elektros tiekimas.
2025-10-13	Ignalina, Ateities g. 13, gautas pranešimas dėl įtampos svyravimo, Atliktas įtampos patikrinimas, matavimas.
2025-10-14	Ignalina, Aukštaičių g 34, II laiptinė rūsy pakeista 4 vnt led lempučių.
2025-10-14	Ignalina, Liepų g 5-14, nėra elektros. Atstatytas elektros tiekimas, pakeisti automatiniai jungikliai.
2025-10-15	Vidiškės, Melioratorių g 6-2, nėra elektros. Atstatytas elektros tiekimas
2025-10-20	Ignalina, Saulės aklg. 4, II laiptinė prie įėjimo pakeista LED prožektorius. (panaudotos kaupimo lėšos)
2025-10-23	Ignalina, Aukštaičių g 3, I laiptinė prie įėjimo pakeista LED šviestuvai. (panaudota kaupimo lėšos)
2025-10-24	Ignalina, Liepų g. 1, II laiptinė, 2 aukštas pakeista LED šviestuvai. (panaudota kaupimo lėšos)
2025-10-24	Ignalina, Aukštaičių g. 26 rūsy nėra šviesos, įsukta 5 vnt. led lemputė.
2025-10-27	Ignalina, Aukštaičių g. 34-23 nėra elektros dalyje buto. Atstatytas elektros tiekimas
2025-10-28	Ignalina, Turistų g. 45, apšvietimo laikmačio koregavimas.
2025-09-30	Ignalinos ligoninė elektros tiekimo atstatymas. (pagalbos darbas)

Darbai eksploatuojant, prižiūrint, remontuojant vandens tiekimo, nuotekų valymo, perpumpavimo objektus

(Vandentvarkos objektai)

Data	Darbo vieta ir darbo užduotis, panaudotos medžiagos
2025-10-01	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos siurblinėse NS1;NS2 šiukšlių valymas. Linkmenų NS6;NS3 siurblių veikimo patikrinimas, prie NS4 siurblinės krūmų išpjovimas.
2025-10-02	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos nuotekų valymuose dumblo preso slėgio siurblio iškėlimas ir išvalymas.
2025-10-03	Vandentvarkos objektų apžiūra.*

	Ignalinos vandenvietės, Vidiškių vandenvietės vandens skaitiklių duomenų nurašymas. Ažušilės nuotekų siurblinės veikimo patikrinimas.
2025-10-04	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Antalksnės vandens gręžinyje šiluminės relės keitimas, siurblio paleidimas
2025-10-05	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietės nugeležinimo filtru praplovimas.
2025-10-06	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos nuotekų valymo siurblinės siurblių tepalų pakeitimas. Taujūnų vandens nugeležinimo filtrų valdymo atstatymas.
2025-10-07	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vandentvarkos objektų įžeminimų varžų matavimas.
2025-10-08	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Objektų įžeminimo varžų matavimas. Daugėlišio nuotekų valymo įrenginių veikimo patikrinimas. Tepalų lygio tikrinimas, šiukšlių iškėlimas, valymas Ignalinos NS1;NS2 siurblinėse .
2025-10-09	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalina, Turistų g. 30D nuotekų siurblinės veikimo patikrinimas. Ignalinos nuotekų valymuose šildymo krosnelės jungiklio pakeitimas.
2025-10-10	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Biečiūnų vandens gręžinio veikimo patikrinimas. Atgimimo g. 18 nuotekų siurblinės veikimo patikrinimas.
2025-10-11	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Turistų g. Z nuotekų siurblinės veikimo patikrinimas.
2025-10-12	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietės vandens nugeležinimo filtrų praplovimas.
2025-10-13	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Atgimimo g. 18 nuotekų siurblinės siurblio valymas. Ramybės g nuotekų siurblinės veikimo patikrinimas.
2025-10-14	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vidiškių nuotekų siurblinės veikimo patikrinimas.
2025-10-15	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos NS1;NS2 siurblinėse šiukšlių iškėlimas, valymas . Diaugsminės vandens gręžinio šiluminės rėlės įjungimas, elektros tiekimo atstatymas. Daugėlišio vandens nugeležinimas filtrų valdymo nustatymas.
2025-10-16	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietė trečio vandens siurblio automatinio jungiklio keitimas. Vidiškių nuotekų valymuose, nuotekų įtekėjimo pravalymas. Patikrinta nuotekų siurblinės Atgimimo g 18 veikimas.

2025-10-17	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Antalksnės vandens gręžinio siurblio paleidimo pultelyje pakeistas kondensatorius. Ažušilės nuotekų siurblinės veikimo patikrinimas.
2025-10-18	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietės vandens nugeležinimo filtrų praplovimas.
2025-10-20	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos nuotekų valymuose smėliagaudės vožtuvų veikimo patikrinimas. Atgimimo g. 18 nuotekų siurblinės veikimo patikrinimas.
2025-10-21	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos nuotekų valymuose I rezervuaro 1 maišyklės tepalų keitimas. Linkmenų nuotekų valymai, generatoriau bandymai, defektavimas.
2025-10-22	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Linkmenų ir Palūšės nuotekų valymuose išleidžiamo vandens debitomačių demontavimas. Ažušilės g. nuotekų siurblinių veikimo tikrinimas. Ignalinos siurblinių NS1;NS2 šiukšlių valymas.
2025-10-23	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos nuotekų valymuose naujo išleidžiamo vandens debitomačio prijungimas. Rimšėnų nuotekų siurblinės veikimo patikrinimas.
2025-10-24	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Pupiškės ,Naujasodžio, Antalksnės vandens nugeležinimo įrenginių apžiūra, skaitiklių rodmenų nurašymas, Geležies kiekio vandenyje matavimas. Linkmenų nuotekų valymų veikimo patikrinimas.
2025-10-25	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietės vandens nugeležinimo filtrų praplovimas.
2025-10-26	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos Aukštaičių g siurblinės veikimo patikrinimas.
2025-10-27	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Šiulėnų, Bernotų, Gilūtų vandens nugeležinimo įrenginių patikrinimas, Geležies kiekio vandenyje matavimas ,skaitiklių duomenų nurašymas. Miečionių, Malkūnų gręžinių skaitiklių nurašymas. Mielagėnų nuotekų valymų veikimo patikrinimas.
2025-10-28	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Daugėlišio,Taujūnų vandens nugeležinimo įrenginių patikrinimas, geležies kiekio vandenyje matavimas, skaitiklių duomenų nurašymas. Rubelninkų, Paringio, Mikalavo gręžinių skaitiklių nurašymas.
2025-10-29	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vidiškių sen. vandentvarkos objektų vandens skaitiklių duomenų nurašymas.

	Ceikinių vandens nugalėžinio įrenginių apžiūra, Geležies kiekio vandenyje matavimas, skaitiklio rodmenų nurašymas
2025-10-30	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos NS 1;NS2 siurblinėse šiukšlių valymas. Ignalinos sen. vandentiekio objektų skaitiklių nurašymas.
2025-10-31	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos miesto nuotekų siurblinių veikimo patikrinimas.
	Vandentvarkos objektų apžiūra.*
*- Ignalinos, Vidiškių, Palūšės vandenviečių įrenginių apžiūra (kondensato išleidimas, tepalų lygio patikra, oro slėgio kontrolė, vandens gerinimo įrenginių valdymo patikrinimas, kasdienis vandens skaitiklių rodmenų fiksavimas). Palūšės, Vidiškių nuotekų valymo įrenginių elektros prietaisų veikimo kontrolė. Srigailišio pagrindinės perpumpavimo siurblinės siurblių veikimo kontrolė. Ignalinos pagrindinės siurblinės, Smėlio g. Putinų g. Perpumpavimo siurblinių siurblių veikimo kontrolė.	